



DADOS DA OBRA				
ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO :	743,98m <sup>2</sup>	ALTURA DESCENDENTE	1,00m	
UTILIZAÇÃO	DISCRIMIN. PAVTO.	Nº PISOS	ÁREA CONSTRUÍDA	RISCO EDIFICAÇÃO
ESCOLAR	TÉRREO	01	743,98m <sup>2</sup>	LEVE
PREVENTIVO POR EXTINTORES	TIPO: PQSP - 4Kg QUANT.: 02	TIPO: CO2 - 4Kg QUANT.: 02	TOTAL DE UNIDADE EXTINTORAS	04
HIDRAULICO PREVENTIVO	TIPO DE RESERVATÓRIO :	QUANTI. HIDRANTES DE RECALQUE :	0	
SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	VOLUME DE RTI. : NÃO	QUANTI. HIDRANTES DE COMBATE :	0	
ESCALA ENCLAUSURADA	ANCORAGEM DE CABOS	HELIPONTO	SPDA	
SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> TIPO:	
ABRIGO DE GLP	TIPO DE CENTRAL : AÉREA (ABRIGO)	DEMANDA : 13 Kg		
SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	TIPO DE RECIPIENTE : TRANSPORTAVEL	CARGA TOTAL : 26 Kg (2X 13Kg - 1 Reserva)		
ELEVADORES				
SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	QUANT. : 00			

ARQUIVO: Prev - Lab.Anatomia e Patologia - R03.dwg	CLIENTE: I.F.C CAMPUS ARAQUARI	FOLHA
	LOCAL: BR 280 - KM 47	01/03
	BAIRRO:-----	CIDADE: ARAQUARI - SC
	PROJETO PREVENTIVO DE COMBATE A INCENDIOS	
	LABORATÓRIOS DE ANATOMIA E PATOLOGIA	
DESENHO DEIWI	ESCALA INDICADA	DATA 20/09/2013
Rua Nazareno, 426 - Bairro Gloria - Joinville - SC - Fone 47 3427-6555		DATA ULT. MODIF. 21/10/2013
CIRILO DE ALEXANDRIA ALMEIDA JR. Engenheiro Civil - CREA 094274-8		revisão 0