

---

## PE 8/2016

---

**Licitação IFC Araquari** <licitacao@ifc-araquari.edu.br>

26 de julho de 2016 07:53

Para: Raphael Marzola Cardoso <r.marzola@marzolaengenharia.com.br>

Bom dia,

Segue resposta de nosso setor técnico:

Todas as salas tem um cano para saída dos líquidos que estão do lado onde vai ser instalado a parte interna do ar.

A alimentação elétrica já está instalada nas salas técnicas para tomada: 220v onde vai ficar o aparelho externo . - Tomada 3600w - potência total VA 4000 e potencia total em W 3600.

Atenciosamente,

Karine.